

PRÍLOHA 1.2

VONKAJŠIE VPLYVY

AD2** - pri dlhodobom daždi je možnosť čiastočného alebo trvalého zaplavenia káblov

AD3* – vplyv dažďovej vody

Kód vonkajší vplyv	Priestor								
	Káble NN v zemi	Stĺpy VO SPP, RVO							
Priestor	VI	VI							
AA									
Teplota okolia	AA4	AA3, 4							
AB									
Atmosférické podmienky	AB3, 4	AB3, 4							
AC									
Nadmorská výška	AC1	AC1							
AD									
Výskyt vody	AD2**	AD3*							
AE									
Výskyt cudzích pevných telies		AE2							
AF									
Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok	AF2	AF2							
AG									
Mechanické namáhanie-nárazy	AG1	AG1							
AH									
Mechanické namáhanie-vibrácie	AH1	AH1, 2							
AK									
Výskyt rastlín alebo plesní	AK1	AK1							
AL									
Výskyt živočíchov	AL1	AL1, 2							
AM									
Elektromagnetické, elektrostatické alebo jonizujúce pôsobenie	AM1	AM1							
AN									
Slnčné žiarenie	AN1	AN3							
AP									
Seizmické účinky	AP1	AP1							
AQ									
Búrková činnosť	AQ2	AQ3							
AR									
Pohyb vzduchu									
AS									
Vietor		AS3							
AT									
Snehová prikrývky		AT1÷3							
AU									
Námraza		AU1÷3							
BA									
Schopnosť osôb		BA1, 4, 5							
BB									
Elektrický odpor ľudského tela		BB2, 3							
BC									
Kontakt osôb s potenciálom zeme	BC2	BC2							
BD									
Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva	BD1	BD1							
BE									
Povaha spracovávaných a skladových látok	BE1	BE1							
CA									
Stavebné materiály	CA1	CA1							
CB									
Konštrukcia budovy	CB1	CB1							