

PROTOKOL O URČENÍ PROSTREDIA

pečiatka (názov organizácie)

Protokol č.1

o určení prostredia vypracovaný odbornou komisiou

Prokom, Poprad

úplný názov organizácie

Zloženie komisie: Predseda: Cerva – EL
Členovia: Ing. Mäsiarčík – TÚ
Ing. Jochmannová – PO

Ostatní účastníci rokovania:

Názov objektu(akcie):

Stavba: Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika, Levoča

Podklady použité pri vypracovaní protokolu:

Projektová dokumentácia TÚ, Elektro, PL, ZT, PO


Opis technologického procesu a zariadenia: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2

Rozhodnutie: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2

Zdôvodnenie: Pozri prílohu č.1.1, č.1.2

Dátum napísania protokolu:

V Poprade 25. 8. 2018

Cerva 
podpis predsedu komisie

PRÍLOHA Č.1.1

Miestnosť:

1.1.Káblová VO sieť – káble sa budú nachádzať v zemi a v chráničkách vonku. Zariadenie je určené na prenos el. energie v prostredí s vplyvmi počasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy) pôsobiace na elektrické zariadenie.

1.2.Stĺpy VO, SPP, RVO – nachádzajú sa vonku. Zariadenie je určené na prenos el. energie v prostredí s vplyvmi počasia (zmeny teploty, vlhkosti, atmosférické vplyvy) pôsobiace na elektrické zariadenie.