

LEGENDA:

- LED SVIETIDLO PHILIPS BVP651 T35 1 xLED750-4S/757 OFA52 (62320 lm; 490,0 W; 1xLED750-4S/757)
- LED SVIETIDLO WT4,70C LED64S/840 PSU NB L1600
- HL. KÁBLOVÁ TRASA - SILNOPRÚD
- HL. KÁBLOVÁ TRASA - DALI
- ROZVÁDZAČ RS
- OVLÁDACIA SKRINKA OH1
- KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V NOVOM KOVOVOM ŽLABE
- KÁBLOVÁ TRASA VEDENÁ V NOVOM PLASTOVOM ŽLABE
- KÁBEL OD MARS ŽLABU KU SVIETIDLÁM ULOŽENÝ V PLASTOVEJ CHRÁNIČKE FXP

NAPÁĎOVÝ SYSTÉM

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz TN-S
2 DC 24 V, FELV

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN 332000-4-41

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania


- Základná ochrana
- základnou izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytím
- Ochrana pri poruche
- ochranným uzemnením
- ochranným pospájaním
- samočinným odpojením pri poruche
- doplnková ochrana prúdovým chráničom

PROSTREDIE:

VIĎ PROTOKOL VONKAŠÍCH VPLYVOV

Poznámky

Za všetky navrhované svietidla, prístroje a zariadenia je možná náhrada, ale s rovnakými technickými parametrami. V prípade náhrady ovládania osvetlenia musí byť nahradený komplexne celý systém ovládania, vrátane svietidiel.
Ochranné pospájanie vykonať podľa pokynu v Technickej správe



MimA projekt, s.r.o.		ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ :	RP
Štepankovičová 757/28		ING. MILAN MACKO	ING. MILAN MACKO	DATUM :	03/2019
Štrba 059 38		MADERA		FORMÁT :	2 A4
MIESTO STAVBY: Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča				MIERKA :	-
INVESTOR : Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča				ZÁK. č. :	H06-19
STAVBA : Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča				SADA :	
OBJEKT/ČASŤ : Umelé osvetlenie športovej haly					
NÁZOV VÝKRESU : Dispozícia športovej haly				Č. VÝK.:	E01