



NAPÁĽOVÝ SYSTÉM

3/N/PE AC 400/230V 50 Hz, TN-C-S
1/N/PE AC 230 V, 50 Hz TN- S

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom:

STN 332000-4-41

Ochranné opatrenie: Samočinné odpojenie napájania

- Základná ochrana
- základnou izoláciou živých častí
- zábranami alebo krytím
- Ochrana pri poruche
- ochranným uzemnením
- ochranným pospájaním
- samočinným odpojením pri poruche
- doplnková ochrana prúdovým chráničom

PROSTREDIE:

VIĎ PROTOKOL VONKAJŠÍCH VPL YVOV

MimMa projekt, s.r.o. Štepankovičká 757/28 Štrba 059 38	ZODP. PROJEKTANT :	VYPRACOVAL :	STUPEŇ :	RP
	ING. MILAN MACKO	ING. MILAN MACKO	DATUM :	03/2019
MIESTO STAVBY:	Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča		FORMÁT :	2 A4
INVESTOR	Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla č.4, 054 01 Levoča		MIERKA :	-
STAVBA	Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici J. Francisciho č. 12, Levoča		ZÁK. č. :	H06-19
OBJEKT/ČASŤ	Umelé osvetlenie športovej haly		SADA :	
NÁZOV VÝKRESU :	Rozvádzač RS		Č. VÝK.:	E03

Domová rozvodnica na omietku
Označená RS
Kapacita: 72
Krytie: IP30/20
Farba: biela
Prívody / vývody: zhora
Menovité napätie:
Un=400/230 V AC 50 Hz
Skratová odolnosť 10 kA
Skratové pomery:
Ik"<6 kA, Ip < 6 kA