



OBEC KURIMANY, IČO: 00329291
Kurimany 59, 05401 Levoča
- stavebný úrad -

Číslo : SOÚ 2023/00092-554/2

V Kurimanoch dňa 30. 06. 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

R O Z H O D N U T I E

Dňa 19.05.2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321** zastúpené primátorom **Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa, SO 02 – Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka**“, ktorá je umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN-C 6659/1, 6672/2, 6672/3, KN-C 6678/17 (KN-C 6678/10, 6678/11, 6678/12, 6678/13, 6678/14, 6678/15, 6678/16, 6678/17), KN-C 6678/24 (KN-C 6678/18), KN-C 6678/19, 6678/2, 6677/4, 6677/8, 6677/7, 6878/23, 6678/22, KN-C 6685/4 (KN-E 6685/1), KN-E č. 6674/3 (KN-C 6678/1), 6678/3, (KN-C 6678/1), 6678/7, (KN-C 6677/1), 6677/3 (KN-C 6677/1), 6679/2 (KN-C 6677/1) KN C 7228/15** v katastrálnom území Levoča.

Obec Kurimany ako mieste a vecne príslušný stavebný úrad v zmysle § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) a obec ako príslušný správny orgán prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom konaní so známymi účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a po jej preskúmaní podľa § 62 a § 63 stavebného zákona rozhodol takto :

stavba „**Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa, SO 02 – Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka**“ na pozemku parcelné č. **KN-C 6659/1, 6672/2, 6672/3, KN-C 6678/17 (KN-C 6678/10, 6678/11, 6678/12, 6678/13, 6678/14, 6678/15, 6678/16, 6678/17), KN-C 6678/24 (KN-C 6678/18), KN-C 6678/19, 6678/2, 6677/4, 6677/8, 6677/7, 6878/23, 6678/22, KN-C 6685/4 (KN-E 6685/1), KN-E č. 6674/3 (KN-C 6678/1), 6678/3, (KN-C 6678/1), 6678/7, (KN-C 6677/1), 6677/3 (KN-C 6677/1), 6679/2 (KN-C 6677/1) KN C 7228/15** v katastrálnom území Levoča sa v zmysle § 66 stavebného zákona v súlade s ustanovením § 10 vyhl. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e

pre stavebníka: **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča**
IČO : 00 329 321.

Popis:

Jestvujúci stav - pri navrhovanom cyklochodníku prechádza jestvujúca VN linka číslo 272. V niektorých častiach navrhovaný cyklochodník križuje jestvujúcu vzdušnú VN linku číslo 272, ktorá je tvorená vodičmi AIFe 6 50 mm². Križovanie navrhovaného cyklochodníka dochádza v časti od jestvujúceho stĺpa číslo VN272_192÷VN272_207. Vodiče AIFe sú na stĺpoch uchytané na keramických izolátoroch, ktoré sú umiestnené na prevažne ľahkých konzolách. Na stĺpoch číslo VN272_192, VN272_194, VN272_195 sa nachádza jestvujúci bezpečnostný väz.

Popod linku číslo 272 sa navrhuje vybudovať cyklochodník. Je potrebné urobiť úpravu linky číslo 272 podľa STN EN 50341-1 a STN EN 50341-2-23. Úprava na stĺpoch VN272J96, VN272.201, VN272.202, VN272_203, VN272_204, VN272_205 - na daných stĺpoch sa vymenia jestvujúce zhrdzavené ľahké konzoly, na ktoré sa umiestnia nové izolátory pre zabezpečenie bezpečnostného väzu. Úprava na daných stĺpoch sa urobí podľa výkresu číslo 502. Úprava na stĺpoch VN272_195, VN272_PLD2_1 - na daných stĺpoch sa vymenia jestvujúce jednoduché kotevné závesy, novými dvojitými kotevnými závesmi.

Stavebné objekty:

SO 02 - Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka

Pre realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky

1. Stavba musí byť zrealizovaná podľa projektovej dokumentácie, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
2. Prípadné zmeny stavby počas jej realizácie nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. **Zodpovedný projektant: Ing. Jozef Cerva, AVREC – projekčná kancelária, Levočská 866, 058 01 Poprad, č. opr. 3257*A*2-3.**
3. Pri uskutočňovaní stavby musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 až § 53 stavebného zákona a príslušné STN EN.
4. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby.
5. Stavba bude realizovaná **dodávateľsky. Dodávateľ bude oznámený 15 dní po ukončení výberovom konaní.**
6. Za realizáciu stavby podľa overenej projektovej dokumentácie stavby v súlade s podmienkami tohto rozhodnutia zodpovedá stavebník a dodávateľ stavby.
7. **Stavba bude ukončená v termíne do 12/2026.**
8. Priebeh realizácie stavby je dodávateľ stavby povinný zaznamenať v stavebnom denníku, ktorý stavebník predloží pri kolaudácii stavby.
9. Odpady, vzniknuté pri realizácii stavby stavebník zlikviduje v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, stavebné odpady odovzdá subjektom oprávneným na nakladanie s odpadmi v súlade so zákonom o odpadoch.
10. Pri realizácii stavby je stavebník povinný rešpektovať príslušné ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a bude dbať na to, aby realizáciou stavby nepoškodzoval okolité životné prostredie a neobmedzoval vlastníkov susedných nehnuteľností v ich právach.
11. Sprístupnenie susediacich nehnuteľností a stavieb musí byť zachované počas celej doby výstavby.
12. Stavba bude realizovaná na náklady stavebníka.
13. Výkopové práce realizovať tak, aby miera obmedzenia užívania pozemku bola čo najmenšia.
14. Stavba bude zrealizovaná bez zbytočných prieťahov v čo najkratšom čase, zabezpečiť plynulosť cestnej premávky.

15. Pred začatím stavby je navrhovateľ povinný požiadať všetkých vlastníkov a správcov podzemných vedení a zariadení v dotknutom území o ich vytýčenie. Pred začatím stavby, pri jej realizácii a taktiež aj po jej ukončení rešpektovať podmienky správcov podzemných vedení z ich vyjadrení k územnému konaniu.
16. Navrhovateľ je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení, v závislosti od ich povahy a charakteru.
17. Dbať na to, aby uskutočňovaním stavby neboli poškodené susedné pozemky a stavby. Za škody na cudzej nehnuteľnosti, spôsobené počas výstavby zodpovedá navrhovateľ, pokiaľ ich nespôsobil ich zlý technický stav. Prípadné škody vzniknuté na cudzích nehnuteľnostiach realizáciou stavby, resp. škody vzniknuté v dôsledku ich preukázateľného vplyvu na konštrukcie objektu, je navrhovateľ povinný odstrániť na vlastné náklady, podľa všeobecne platných predpisov o zodpovednosti a náhrade škody (Občiansky zákonník).
18. Dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác neboli znečisťované verejné komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií zabezpečiť ich okamžité vyčistenie.
19. Dodržať vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov :
 - **VSD a.s. Košice** pod č. 8164/2023 zo dňa 18.04.2023:
S predloženou projektovou dokumentáciou (PD) po technickej stránke súhlasíme bez pripomienok s nasledujúcimi podmienkami:
Predložená PD je vypracovaná v súlade so stanoviskom VSD, a.s. č. 18183/2021, zo dňa 11.11.2021 k žiadosti o vyjadrenie k PD.
 1. Preložky elektroenergetických rozvodných zariadení upravuje Zákon č. 251/2012 Z.z.:
§45 Preložka elektroenergetického rozvodného zariadenia
(1) Preložkou elektroenergetického rozvodného zariadenia v zmysle tohto zákona je premiestnenie niektorých prvkov elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.
(2) Náklady na preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Preložku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonáva prevádzkovateľ sústavy alebo za podmienok ním určených aj iná oprávnená osoba.
Vlastníctvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa preložkou nemení.
Majetkové rozhranie po zrealizovaní preložky: Vedenie VN272 zostane aj po preložke vo vlastníctve VSD, a.s.
 2. V zmysle zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov si spoločnosť VSD ako vlastníka a prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy vyhradzuje právo realizovať preložky elektrorozvodných zariadení (EZ) vo svojom vlastníctve.
Medzi spoločnosťou VSD a žiadateľom o preložku bude uzatvorená príslušná zmluva o realizácii preložky EZ. Náklady súvisiace s preložkou uhradza žiadateľ o preložku.
 3. Žiadateľ je povinný:
 - Vyjadrenie oprávnenej organizácie k projektu (TI)
 4. Po realizácii stavby (preložky) je následne potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť:
 - odbornú prehliadku a odbornú skúšku, ak sa jedná o zariadenie VN aj úradnú skúšku
 - odovzdať všetku dokumentáciu k preložke VSD, a.s.
 - uhradiť faktúru za vyhotovenie diela (preložky) v zmysle uvedenej zmluvy

5. Zmluvné podmienky pre realizáciu preložky je potrebné dojednať na oddelení Siet'ový inžiniering oblasť SNV, kontaktná osoba p. Matvejová, tel. 055/610 4568, matvejova_maria@vsds.sk

6. Pred realizáciou stavby žiadame zvolať odovzdanie staveniska a po zrealizovaní stavby technickú obhliadku.

7. Pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia (ktoré je v správe a majetku PDS) žiadame použiť výlučne typy zariadení schválené v „Katalógu schválených prvkov a výrobkov pre distribučné siete a trafostanice vo VSD, a.s.“, ktorý je zverejnený na portáli eVSD (vwww.vsds.sk), resp. na požiadanie poskytne VSD, a.s., úsek Asset manažment, odbor Štandardizácia, kontakt: standardizacia@vsds.sk.

8. Zásady a pravidlá platné pre vzťahy medzi PDS a užívateľmi distribučnej sústavy vymedzuje Prevádzkový poriadok PDS spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s.

9. Vo vzťahu k existujúcim el. vedeniam a zariadeniam žiadame dodržať ustanovenia v zmysle Zákona 251/2012 Z.z. o energetike, platné STN a zásady bezpečnosti práce tak, aby pri realizácii preložky elektroenergetického rozvodného zariadenia nedošlo k ohrozeniu bezpečnosti osôb, vecí, majetku a nedošlo k narušeniu bezpečnej a spoľahlivej prevádzky el. zariadení.

10. Križovatky a súběhy navrhovaných el. rozvodov s ostatnými inžinierskymi sieťami riešiť v zmysle STN 005.

11. Za výstavbu a nepoškodenie elektrických zariadení zodpovedá investor, zhotoviteľ stavby a odborný stavebný dozor.

12. Za správnosť, úplnosť, celkové riešenie a realizovateľnosť projektovej dokumentácie je zodpovedný projektant.

- **Slovenský vodohospodársky podnik š.p.** pod č. CS SVP OZ KE 4631/2021/2 zo dňa 18.11.2021:

Novonavrhané premostenie bude križovať vodohospodársky významný vodný tok Levočský potok sID: č. 4-32-01-3011 v cca rkm20,400, ktorý je v predmetnom úseku neupraveným tokom v správe našej organizácie SVP, š.p., OZ Košice.

Z hľadiska ietchnicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany s technickým riešením stavby „Cykloturistický chodník Levoča, III. etapd“pre účely územného a stavebného konania súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

- 1) V zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách, v znení neskorších predpisov žiadame, aby pri návrhu trasy cykloturistického chodníka bol zachovaný voľný nezastavaný manipulačný pás vo vzdialenosti min. 10m od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Levočský potok. V prípade, ak nie je možné dodržať manipulačný pás vo vzdialenosti 10m, je možné uvažovať aj s menšou odstupnou vzdialenosťou (min. 5,0m) za podmienky, že teleso vozovky cyklistického chodníka bude nadimenzované na prejazd ťažkých mechanizmov správcu toku (25t) využívaných pri výkone správy a údržby vodných tokov bez mimoriadneho súhlasu a obmedzení zo strany prevádzkovateľa. V prípade, že kvalita povrchu, alebo jeho údržba počas prevádzky nebudú zodpovedať požiadavkám kladeným na cyklistické chodníky, SVP, š.p. nebude zabezpečovať skvalitnenie a údržbu povrchu komunikácie podľa týchto nárokov, umožní však prevádzkovateľovi cyklochodníka vykonávať tieto aktivity na základe vzájomnej dohody.
- 2) Novonavrhané opevnenie koryta kamenným záhozom z lomového kameňa na vodnom toku Levočský potok žiadame plynulé napojiť na jestvujúce koryto s ukončením zaist'ovacími prahmi s dostatočným zaviazaním do rastlého terénu (min. 1,5m od brehovej čiary vodného toku).

- 3) Predmetnú úpravu pod priemetom mostného objektu, nepreberie SVP, š.p., OZ Košice do svojej správy, nakoľko daná úprava je chápaná ako ochrana novovybudovanej lávky. Údržbu predmetnej úpravy bude vykonávať investor, resp. jej vlastník.
 - 4) Počas výstavby žiadame neuskladňovať stavebný materiál v prietokovom profile vodného toku, ani na jeho pobrežných pozemkoch.
 - 5) Počas vykonávania stavebných prác dbať, aby stavebnými mechanizmami nedošlo k znečisteniu podzemných a povrchových vôd ropnými látkami a inými látkami škodiacimi vodám. V prípade úniku ropných látok, alebo iných neočakávaných udalostí, túto skutočnosť ihneď oznámiť okrem SIŽP aj havarijnému technikovi OZ Košice - MVDr. Rastislav Grohol, t.č. 0903 636 635.
 - 6) Po ukončení prac pri vodnom toku žiadame terén zasiahnutý výstavbou dať do pôvodného stavu.
 - 7) Upozorňujeme, že zhotoviteľ stavby na vodnom toku je v zmysle § 10 zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov zodpovedný za protipovodňovú ochranu na úseku dotknutom výstavbou a je povinný vypracovať v zmysle zákona č.7/2010 Z.z. povodňový plán zabezpečovacích prác počas výstavby, ktorý žiadame zaslať nám na odsúhlasenie.
 - 8) Upozorňujeme, že na prípadný výrub drevín musí byť vydaný v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov súhlas orgánu ochrany prírody a zároveň v zmysle § 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov povolenie orgánu štátnej vodnej správy.
 - 9) SVP, š.p., OZ Košice ako správca výstavbou dotknutého vodného toku a pobrežných pozemkov si vyhradzuje právo kontroly staveniska. Zahájenie a ukončenie prác v dotyku s vodným tokom žiadame písomne oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy v Košiciach, kontaktná osoba Ing. Monika Bamhorová, e-mailom na adresy M oni ka. B amhoro va(£> s vp. ska Košice@svp.sk, minimálne 7 dní vopred. Zo strany správcu toku bude určený dozor, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas výstavby.
 - 10) Ku kolaudačnému konaniu žiadame prizvať nášho zástupcu a predložiť porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie lávky a cyklistickej komunikácie v dotyku s vodným tokom s určením staničenia (riečneho kilometra) podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť aj v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
- **Technická inšpekcia, a.s.** pod č. 2654/3/2023 zo dňa 31.05.2023
Z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.
Súčasne upozorňujeme na plnenie požiadaviek bezpečnostných predpisov, ktoré pri užívaní stavieb a ich súčastí, pracovných priestorov, pracovných prostriedkov a technických zariadení môžu ovplyvniť stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
 - Konštrukčnú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia **elektrického sk. A/c** je potrebné posúdiť v zmysle požiadavky § 5 ods. 3a4 vyhlášky č.508/2009 Z. z. a § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou, a.s.
 - Pred uvedením do prevádzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadení **elektrickom sk. A/c** vykonať úradnú skúšku v zmysle § 12 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a § 14 ods.1 písm. b) ad) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov oprávnenou právnickou osobou, Technickou inšpekciou a.s..

- Počas procesu výstavby musia byť dodržané požiadavky nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., vyhlášky č. 147/2013 Z. z.
- 20. Po ukončení stavby je stavebník v zmysle § 76 stavebného zákona povinný podať návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia v súlade s ustanovením § 79 stavebného zákona v rozsahu podľa § 17 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
- 21. Ku kolaudačnému konaniu stavby stavebník predloží certifikáty o preukázaní zhody event. technické osvedčenia od stavebných výrobkov trvale a pevne zabudovaných v stavbe v zmysle ustanovení zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov.

Stavba nesmie byť začatá pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti, nebude stavba začatá.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: v určenej lehote neboli uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Stavebné povolenie a rozhodnutie o predĺžení jeho platnosti sú záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania § 70 stavebného zákona.

O d ô v o d n e n i e

Dňa 19.05.2023 podalo **Mesto Levoča, Nám. Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321** zastúpené primátorom **Ing. Miroslavom Vilkovským, MBA** žiadosť o stavebné povolenie na stavbu „**Cykloturistický chodník Levoča, III. etapa, SO 02 – Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka**“, ktorá je umiestnená na pozemku parcelné číslo **KN-C 6659/1, 6672/2, 6672/3, KN-C 6678/17 (KN-C 6678/10, 6678/11, 6678/12, 6678/13, 6678/14, 6678/15, 6678/16, 6678/17), KN-C 6678/24 (KN-C 6678/18), KN-C 6678/19, 6678/2, 6677/4, 6677/8, 6677/7, 6878/23, 6678/22, KN-C 6685/4 (KN-E 6685/1), KN-E č. 6674/3 (KN-C 6678/1), 6678/3, (KN-C 6678/1), 6678/7, (KN-C 6677/1), 6677/3 (KN-C 6677/1), 6679/2 (KN-C 6677/1) KN C 7228/15** v katastrálnom území Levoča.

Stavebné objekty

SO 02 - Zvýšenie bezpečnosti VN linky 272 pri križovaní cyklochodníka

K navrhovanej stavbe bolo doložené:

- projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach (súhrnná technická správa, protokol o určení vonkajších vplyvov, výkresy),
- vyjadrenie **VSD a.s. Košice** pod č. 8164/2023 zo dňa 18.04.2023,
- stanovisko **Slovenského vodohospodárskeho podniku š.p.** pod č. CS SVP OZ KE 4631/2021/2 zo dňa 18.11.2021,
- stanovisko **Technická inšpekcia, a.s.** pod č. 2654/3/2023 zo dňa 31.05.2023.

Správny orgán oznámil verejnou vyhláškou listom číslo SOÚ 2023/00092-554/1 zo dňa 24.05.2023 začatie stavebného konania a súčasne v súlade s ustanovením § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho konania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad k posúdeniu navrhovanej stavby. Účastníci konania si mohli svoje námietky a pripomienky k realizácii navrhovanej

stavby uplatniť do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Nakoľko neboli vznesené žiadne námietky a pripomienky, stavebný úrad žiadosť preskúmal z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 a § 63 stavebného zákona a zistil, že s uskutočnením navrhovanej stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerané obmedzené či ohrozené práva a právom chránené záujmy účastníkov tohto konania. Predložená projektová dokumentácia spĺňa požiadavky určené stavebným zákonom. Pretože stavebný úrad v priebehu konania nezistil prekážky, ktoré by bránili povoleniu navrhovanej stavby, rozhodol tak, ako sa uvádza vo výroku tohto rozhodnutia. Stavebný úrad vo veci rozhodol v lehote 60 dní v zmysle § 49 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Žiadateľ je oslobodený od správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e: Podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podaním na Obec Kurimany, Kurimany 56, 054 01 Levoča v dvoch vyhotoveniach. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.).

Toto rozhodnutie podľa ustanovenia § 69 ods. 2 stavebného zákona má povahu verejnej vyhlášky, preto musí byť po dobu 15 dní vyvesené na verejnej tabuli obce a mesta spôsobom v mieste obvyklým a webovom sídle www.obeckurimany.sk a www.levoča.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia.

Ing. Martin Faltin
starosta obce

MESTO LEVOČA
Stavebný úrad
Nám. Majstra Pavla č.4
054 01 Levoča



Vyvesené dňa 03.07.2023

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

Zvesené dňa 19.07.2023

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby